



Megjegyzés: Beton: alapozás szerkezeti gerenda Betonacél: Betonfedés: alapozás szerkezeti gerenda Minden látható élt 2,0x2,0 cm sarkítással kell kialakítani. A földdel érintkező betonszerkezeteket ÉME engedéllyel rendelkező, talajnedvesség elleni 2 rétegű kent bitumenes szigeteléssel kell ellátni.

C 30/ 37-XC1-24-F5-MSZ 4798-1:2004
C 35/ 45-XC4-24-XF2(H)-24-MSZ 4798-1:2004
(B60.50) B500B MSZ339
5,0 cm
3,5 cm

Tárgy:	Csobánka 391/ 2 és 405/ 2 hrsz.-ú ingatlanokat összekötő, játszótérhez vezető KOVÁCSI-patak feletti gyalogos híd felújítása	Munkaszám:	04./2021
Munka megnevezése:	Általános terv	Dátum:	2021. 07. hó
Rajz:	Felülnézet	Méretarány:	M=1:20
Tervező:	Vastag Sándor okl. építőmérnök Mérnök Kamarai sz.: 05-0429	Rajzszám:	2.1.